



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.9027.1.15.2026

Ożarów Mazowiecki, 15 sierpnia 2026 r.

Gmina Leszno

Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Dotyczy: wodociągu publicznego w Czarnowie

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, **że woda dostarczana z wodociągu publicznego w Czarnowie jest przydatna do spożycia.**

Badanie próbki wody pobranej w dniu 11.08.2026 r. z SUW Czarnów - po uzdatnieniu wykazało zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poziom parametrów mikrobiologicznych, w tym bakterii grupy coli i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

W wodzie nadal utrzymuje się przekroczony poziom jonu amonowego, co może pogarszać właściwości organoleptyczne wody, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda dostarczana z wodociągu publicznego w Czarnowie może być używana bez ograniczeń, w tym do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.

Obszar zasilany z ujęcia w Czarnowie obejmuje następujące miejscowości: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądkie, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówki, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś, Wilków.

Traci ważność komunikat wydany w dniu 06.08.2026 r.

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26