



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Ożarów Mazowiecki, dnia 10 sierpnia 2026 r.

HKN.9027.1.15.2026

Gmina Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Dotyczy: wodociągu publicznego w Czarnowie

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że przeprowadzone w dniu 06.08.2026 r. dodatkowe kontrolne badanie jakości wody na SUW Czarnów w zakresie oznaczenia bakterii grupy coli i chloru wolnego, w związku z otrzymanym w dniu 05.08.2026 r. z Oddziału Laboratoryjnego HKN WSSE powiadomieniem o obecności bakterii grupy coli (1 jtk/100 ml) w próbce wody pobranej z SUW Czarnów w dniu 03.08.2026 r., nie wykazało obecności bakterii grupy coli. Poziom chloru wolnego w próbce wody pobranej na SUW Czarnów w dniu 06.08.2026 r. był na poziomie poniżej oznaczalności tj. <0,02 mg/l.

Ponadto w dniu 31.07.2026 Gmina Leszno przesłała do tutejszego urzędu sprawozdania (Nr R/03452/02907/C/2026 z dn. 31.07.2026, Nr R/03453/02908/C/2026 z dn. 31.07.2026, Nr R/03454/02909/C/2026 z dn. 31.07.2026), z badania w próbek wody pobranych z SUW i na sieci w dniu 29.07.2026. Badania te nie zostały uwzględnione z uwagi na brak oznaczenia chloru wolnego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przesłane w dniu 06.08.2026 r. o godz. 13.29 przez Gminę Leszno sprawozdania z badania próbek wody pobranych w dniu 03.08.2026 r., które wykazały w próbce wody pobranej na SUW Czarnów niezgodności:

- wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C – 119 jtk/ml, wskazujący na nieprawidłowe zmiany wody, przy wartości zalecanej do 100 jtk/ml na SUW (próbki wody pobierane na SUW Czarnów w okresie od stycznia do czerwca 2026 r. nie wykazywały obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C),
- wysoki poziom mętności – 3 NTU, wskazujący na nieprawidłowe zmiany wody, przy wartości zalecanej do 1 NTU,
- ponadnormatywny poziom żelaza – 270 µg/l, przy wartości określonej w rozporządzeniu do 200 µg/l,
- ponadnormatywny poziom jonu amonowego – 1,0 mg/l, przy wartości określonej w rozporządzeniu do 0,5 mg/l,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim oczekuje na przesłanie informacji o zakończeniu działań naprawczych w celu przeprowadzenia kontrolnego badania jakości wody.

Z wyrazami szacunku

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26